

开发建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 广州市花都区紫兰小学

项 目 编 号 /

建 设 地 点 广东省广州市花都区

验 收 单 位 广州市花都区公共建设项目管理中心



2019 年 07 月 29 日

一、开发建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	广州市花都区紫兰小学	行业类别	学校
主管部门 (或主要投资人)	广州市花都区公共建设项目管理中心	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	花都区水务局， 花水字[2018]115号，2018年6月13日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	\		
水土保持初步设计和施工图设计批复机关、文号及时间	广州市国土资源和规划委员会， 穗国土规划批[2018]92号，2018年5月18日		
项目建设起止时间	2018年8月起至2019年7月止		
水土保持方案编制单位	广东河海工程咨询有限公司		
水土保持初步设计单位	广东建筑艺术设计院有限公司		
水土保持监测单位	广东水保生态工程咨询有限公司		
水土保持施工单位	广州市第二建筑工程有限公司		
水土保持监理单位	广东建科建设咨询有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	广东河海工程咨询有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365号）等要求，广州市花都区紫兰小学于2019年7月29日在广州市花都区主持召开了广州市花都区紫兰小学水土保持设施竣工验收会议。参加会议的有：建设单位广州市花都区公共建设项目管理中心，以及验收报告编制单位、水土保持工程施工、监理等单位的代表，会议成立了验收组（名单附后）。

验收组及相关单位代表检查了工程现场，查阅了建设单位提供的有关技术资料，听取了建设单位、监理单位关于水土保持设施自验情况、水土保持监测、监理工作情况的汇报，以及水土保持方案编制、设计、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了广州市花都区紫兰小学水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

广州市花都区紫兰小学位于广州市花都区花城街，保利花城小区以北，兰花路以东。项目总占地2.05hm²，均为永久占地，占地土地类型主要为其他草地。本项目建设内容为36个班的小学，新建教学楼1栋、行政办公楼1栋、体育用房1栋、室外运动场地及配套工程等。

项目于2018年8月动工，于2019年7月完工，总工期为12个月。

（二）水土保持方案批复情况

2018 年 6 月 13 日，花都区水务局以花水字[2018]115 号文《广州市花都区紫兰小学水土保持方案的复函》予以审批。

（三）水土保持初步设计情况

2018 年 5 月 18 日，广州市国土资源和规划委员会以《关于同意修建性详细规划方案的批复》（穗国土规划批[2018]92 号）批复了本项目的修建性详细规划方案。

（四）水土保持监测情况

2018 年 8 月~2019 年 7 月，建设单位委托广东水保生态工程咨询有限公司开展了水土保持监测工作。2018 年 11 月，监测单位完成了《广州市花都区紫兰小学水土保持监测实施方案》；监测期间共完成监测季报 4 期，2019 年 7 月，监测单位完成编制了《广州市花都区紫兰小学水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：项目区平均扰动土地整治率 100%，水土流失总治理度 100%，土壤流失控制比达 1.0，拦渣率为 100%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 34.9%。六项指标均满足方案设计的目标值，施工扰动的范围除绿化区域外均已进行硬化，项目扰动的原地貌植被得到恢复，项目建设水土流失得到了有效的防治，基本完成批复的水土保持方案任务。

（五）验收报告编制情况和主要结论

广东河海咨询有限公司受建设单位委托，承担该工程水土保持设施验收报告的编制工作，于 2019 年 7 月编制完成了《广州市花都区紫兰小学水土保持设施验收报告》。项目区的水土保持措施设计

及布局总体合理，工程质量达到了设计标准，实现了保护工程安全，控制水土流失，达到恢复和改善生态环境的目的。项目区平均扰动土地整治率 100%，水土流失总治理度 100%，土壤流失控制比达 1.0，拦渣率为 100%，林草植被恢复率 100%，林草覆盖率 34.9%。六项指标均满足方案设计的目标值，施工扰动的范围除绿化区域外均已进行硬化，项目建设水土流失得到了有效的防治，基本完成批复的水土保持方案任务，达到验收条件。

（六）验收结论

综上所述，验收组认为：项目区内的水土流失已经得到有效控制，完成的各项水土保持措施质量合格，满足水土保持设施验收的条件，同意组织竣工验收。

（七）后续管护要求

建设单位应进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

三、验收组成员签字表

分 工	姓 名	单 位	职务/职称	签 字	备注
组 长	黄标	广州市花都区公共建设 项目管理中心		黄标	建设单位
成 员	李恩颖	广东河海工程咨询有 限公司		李恩颖	验收报告编 制单位
	罗永恒	广东水保生态工程咨 询有限公司		罗永恒	监测单位
	李俊	广东建科建设咨询有 限公司		李俊	监理单位
	李恩颖	广东河海工程咨询有 限公司		李恩颖	水土保持方 案编制单位
	李俊	广东建筑艺术设计院 有限公司		李俊	设计单位
	邱基	广州市第二建筑工程 有限公司	项目经理	邱基	施工单位